2022 年 10 月 7 日
JFEテクノワイヤ株式会社

高強度せん断補強筋（リバーウェル 490）における国土交通大臣認定の仕様への一部不適合について

当社が製造した高強度せん断補強筋リバーウェル 490（以下、RW490）の一部において、国土交通大臣認定（以下、大臣認定）の仕様に適合しない製品（以下、該当製品）を出荷していたことが判明し、本日、実際に出荷した製品仕様の大臣認定を取得しましたことをご報告いたします。

該当製品については、大臣認定で規定された機械的性質を満足していることを確認しており、安全性に問題はございません。対象となるお客様に対しては、個別にご説明を実施しました。

1. 大臣認定と異なる仕様の内容について

高強度せん断補強筋リバーウェル 490 について（認定番号 MSRB-0021、資料 1　参照）
不適合がありましたのは、2011 年 12 月～2013 年 1 月に出荷した製品です。（出荷対象量；37 ﾄﾝ）
リバーウェル 490 の化学成分について、大臣認定では硫黄成分は 0.030％以下になっていますが、0.031％の製品を出荷しました。

2. 該当製品の品質について

該当製品は出荷前にロットごとの抜取検査を実施し、大臣認定における機械的性質を全て満足していることを確認しています。性能については全く問題ございません。

お客様や関係者の皆様には、ご迷惑ならびにご心配をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。また、今後このような事態を引き起こすことのないよう品質管理に万全を期すとともに、法令遵守を徹底してまいります。

ご相談窓口（お問い合わせ先）

お客様相談窓口
受付時間　9:00 ～ 17:00 （土日、祝休日、年末年始を除く）
JFE テクノワイヤ株式会社
　技術総括部　品質保証室／中澤
　　商品技術室／岡田
　電話 043-262-2506

プレスリリースに関するお問い合わせ先
　JFE テクノワイヤ株式会社
　総務部 総務室／黒川
　電話　043-262-2164
　URL：http://www.jfe-techno-wire.co.jp/inquiry/index.html

参考資料

資料 1　高強度せん断補強筋 RW490 の概要



コンクリートパイル